

Tarnobrzeg, 28.07.2017 r.

IF.7013.6.2.2017

Uczestnicy postępowania

W odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu na zadanie pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0+000 - 0+510 w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego**” Powiat Tarnobrzeski przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy wykonanej ze stopu aluminium malowanej proszkowo, ale nie anodowanej? Warunki pracy oprawy nie wymuszają zastosowania procesu anodowania, a sugerowanie takiego procesu malowania sugeruje wyłącznie jednego producenta opraw, co byłoby niezgodne z zapisami PZP.

Odpowiedź:

Organizator przetargu nie dopuszcza zastosowania oprawy wykonanej ze stopu aluminium malowanej proszkowo z uwagi na konieczność wykonania oświetlania przy użyciu materiałów o zbliżonej trwałości, zapewniających optymalną i trwałą ochronę. W Polsce występuje kilku producentów anodowanych opraw LED. Ponadto przedmiotowe zadanie jest kontynuacją wcześniejszych robót związanych z wymianą oświetlenia na ulicy Kościuszki dlatego w celu ujednolicenia wyglądu ulicy należy dostosować rodzaj i kolor opraw oświetleniowych do tych, które zostały już wymienione.

Pytanie Nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych – ulicznych o kolorze RAL7024?

Odpowiedź:

Zaprojektowana oprawa w wykonaniu anodowanym ma być osadzona na słupie aluminiowym anodowanym, co za tym idzie tworzy to zestaw kolorystyczny, jak również wymagana trwałości to przedział minimalny od 10 do 20 lat.

Z up. STAROSTY

Krzysztof Pitra
WICESTAROSTA