

Tarnobrzeg, 21.02.2018 r.

IF.272.1.2.2018

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0+510 - 0+949,78 i 0+986,42 - 1+030**” Powiat Tarnobrzeski zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie przepustu z blachy falistej karbowanej o parametrach: światło poziome B = 3,65 m i światło pionowe H = 2,39 m?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie Nr 2:

Czy istnieje możliwość całkowitego zamknięcia ulicy na czas wykonania rozbiórki mostu i wykonania przepustu z blachy falistej?

Odpowiedź:

Nie ma możliwości całkowitego zamknięcia ulicy Kościuszki na czas wykonania rozbiórki mostu i wykonania przepustu z blachy falistej z uwagi na brak możliwości organizacji objazdu dla samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony.

Pytanie Nr 3:

Czy Zamawiający dopuści zamianę geosiatki z PP na geosiatkę z włókien szklanych o tych samych parametrach?

Odpowiedź:

Tak.


WICESTAROSTA
Krzysztof Pitra