

Tarnobrzeg, 25.10.2019 r.

IF.273.4.2.2019

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie**” Powiat Tarnobrzewski zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Dotyczy przygotowania podłoża pod podłogi sportowe.

Czy do kalkulacji przyjąć wykonanie podkładu betonowego gr. 4cm na izolacje poziome - przedmiar poz. 5, czy z godnie z Opisem Technicznym - ruszt drewniany z desek na rozwiniętej folii.

Odpowiedź:

Tak, do kalkulacji należy przyjąć wykonanie podkładu betonowego. Na istniejącym podkładzie betonowym, po skuciu wierzchniej warstwy, wykonać warstwę wyrównawczą, następnie należy wykonać 4cm podkład betonowy, wykonać powłokę izolacyjną, rozłożyć folię, wykonać systemową podłogę sportową na ruszcie drewnianym.

Pytanie Nr 2:

Prosimy o podanie rozstawu legarków dolnych i górnych z desek pod płyty wiórowe oraz grubość płyt wiórowych w przekroju A-A podana jest grubość 2 x 100 mm. Czy wykonanie linii wchodzi w zakres podłogi sportowej.

Odpowiedź:

Rozstaw legarów musi być zgodny z zaleceniami wybranego systemu podłogowego. Grubość płyt wiórowych podana na przekroju powinna wynosić 2x10mm a nie 2x100mm - omyłka pisarska. Tak, wykonanie linii wchodzi w zakres podłogi sportowej.

Pytanie Nr 3:

Czy do wyceny przyjąć malowanie lamperii farbą olejną do wys. 1.6 m w pomieszczeniach 0/1 i 0/2 z godnie z Opisem Technicznym - w przedmiarach ściany ujęto jako malowanie farbami emulsyjnymi.

Odpowiedź:

Tak, do wyceny należy przyjąć malowanie lamperii farbą olejną do wys. 1,6m w pomieszczeniach 0/1 i 0/2.

Pytanie Nr 4:

Pozycja przedmiarowa 7 I Etap - rozebranie okładziny ściennej – lastryko na klatce schodowej 204.984 m² - których dotyczy pomieszczeń, co się dzieje dalej ze skutymi ścianami, z przedmiarów nie można wywnioskować.

Odpowiedź:

Pozycja przedmiarowa 7 I Etap powinna brzmieć "Skucie posadzki betonowej na głębokość do 4 cm w pomieszczeniu 0/1 i 0/2".



Z up. STAROSTY
Krzysztof Kozłowski
Sekretarz Urzędu