










LEGENDA
SYSTEM ODDYMIANIA

-  RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
-  CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
-  PRZYCISK PRZEWETRZANIA
-  SIŁOWNIK PPOŻ 24V
-  CZUJKA POGODOWA (WIATROWO-DESZCZOWA)
-  PUSZKA INSTALACYJNA POŻAROWA ROZGAŁĘŻNA

LEGENDA:

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

-  CZUJKA OPTYCZNA
-  RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
-  SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY
-  ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY 2we/1wy
-  ELEMENT WIELOWEJŚCIOWY 8we

Jednostka projektowa :	Experts Group Dorota Setlak ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chorzów		
Inwestor :	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg		
Temat opracowania :	PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBZREGU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"		
Obiekt :	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBZREGU PRZY UL. 1 MAJA 4		
Temat rysunku :	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA RZUT PIĘTRO III		
Autor opracowania - uprawnienia budowlane :		Podpis :	Nr rys. :
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MARTYNA DYKTA nr. upr. SLK/9140/PWBE/20		Styczeń 2021
			Skala :
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. MAREK GOSLAWSKI nr. upr. SLK/8222/PWBE/20		1:100

III PIĘTRO - STAN ISTNIEJĄCY		
nr	pomieszczenie	pow. podłogi [m²]
3.01	komunikacja	99.0
3.02	archiwum	35.3
3.03	archiwum	24.3
3.04	archiwum	21.4
3.05	archiwum	17.8
3.06	archiwum	20.1

3.07	archiwum	16.2
3.08	schowek	1.7
3.09	archiwum	21.8
3.10	archiwum	19.9
3.11	archiwum	19.0
3.12	archiwum	18.9

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD - III PIĘTRO				
lp	symbol	grubość ściany [cm]	wymagania p.poż.	spełnienie wymagań
44	SW-44	51	REI-60	spełnione
45	SW-45	30	REI-60	spełnione
46	SW-46	42	REI-60	spełnione
47	SW-47	16	EI-30	spełnione