


SP 1, PM, Q₀ ≤ 500 MJ/m²
pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi

SP 2, ZL III



PIWNICA - STAN ISTNIEJĄCY		
nr	pomieszczenie	pow. podłogi [m ²]
-1.01	kuchnia	29,2
-1.02	pom. kuchni	5,7
-1.03	pom. kuchni	4,0
-1.04	pom. kuchni	21,1
-1.05	archiwum	17,3
-1.06	pom. techniczne	3,4
-1.07	kuchnia gazowa	15,7
-1.08	pom. pomocnicze	21,2
-1.09	straz goscia	14,8
-1.10	pom. magazynowe	11,5

-1.11	pom. magazynowe	7,0
-1.12	rozdzielnia	6,5
-1.13	kuchnia	5,1
-1.14	pom. gospodarcze	22,6
-1.15	pom. gospodarcze	12,3
-1.16	pom. gospodarcze	5,4
-1.17	pom. pomocnicze	12,8
-1.18	pom. magazynowe	2,8
-1.19	WC	5,2
-1.20	pom. magazynowe	12,9
-1.21	siolowka	98,9
-1.22	pom. magazynowe	11,5

-1.23	szatnia	9,1
-1.24	rozdzielnia	8,5
-1.25	kuchnia	9,0
-1.26	zrywialnia	9,7
-1.27	pom. kuchni	3,7
-1.28	pom. kuchni	27,8
-1.29	pom. kuchni	3,8
-1.30	pom. kuchni	9,1
-1.31	pom. kuchni	10,0
-1.32	siolowka	6,5

ZESTAWIENIE PRZEGROD - PIWNICA				
lp	symbol	grubosc sciany [cm]	wynagiala p.poz.	spełnienie wymagal
1	SW-1	32	REI-120	spełnione
2	SW-2	51	REI-120	spełnione
3	SW-3	60	REI-120	spełnione
4	SW-4	23	REI-120	spełnione
5	SW-5	51	EL-30	spełnione
6	SW-6	30	EL-30	spełnione
7	SW-7	51	EL-60	spełnione

LEGENDA:

- Rozdzielnica projektowana
- Urządzenie zasilone energią elektryczną
- nazwa urządzenia/moc [kW]/napięcie zasilania [V]
- linia kablowa
- linia napowietrzna
- Mufa kablowa
- Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Jednostka projektowa :	Experts Group Dorota Sellak ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chorzów		
Investor :	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39-400 Tarnobrzeg		
Temat opracowania :	PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBRZEGU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"		
Objekt :	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU PRZY UL. 1 MAJA 4		
Temat rysunku :	PLAN INSTALACJI SIŁY RZUTU PIWNIC		
Autor opracowania - uprawnienia budowlane :	Podpis :	Data :	Nr rys. :
PROJEKTANT: INŻ. MARLUSZ KOSIŃSKI nr. upr. 585.01		Gruzień 2018	IE-07
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. WITOLD PIETRZAK nr. upr. 585.01		Skala : 1:100	