

RZUT
II PIĘTRA
SKALA 1:100

- LEGENDA
SYSTEM ODDYMIANIA
- REČNY PRZYCS ODDYMIANIA

CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA

PRZYCS PRZEWETRZANIA

SŁOWNIK PPOŻ 24V

CZUJKA POGODOWA (WIATROWO-DESZCZOWA)

PUSZKA INSTALACYJNA POŻAROWA ROZGAŁĘŻNA

LEGENDA:

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- CZUJKA OPTYCZNA
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY
- ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY 2we/1wy
- ELEMENT WIELOWEJŚCIOWY 8we

II PIĘTRO - STAN ISTNIEJĄCY		
nr	pomieszczenie	pow. podłogi [m²]
2.01	komunikacja	42.3
2.02	biuro	14.1
2.03	biuro	20.0
2.04	biuro	17.1
2.05	biuro	15.6
2.06	biuro	8.7
2.07	biuro	10.7
2.08	biuro	41.0

2.09	biuro	19.8
2.10	biuro	24.3
2.11	biuro	19.1
2.12	biuro	11.6
2.13	biuro	34.8
2.14	biuro	20.7
2.15	biuro	20.0
2.16	biuro	21.6
2.17	biuro	19.9
2.18	biuro	11.2
2.19	komunikacja	27.2

2.20	biuro	13.2
2.21	biuro	16.7
2.22	biuro	24.4
2.23	biuro	20.8
2.24	WC damskie	8.4
2.25	WC męskie	4.8

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD - II PIĘTRO				
lp	symbol	grubość ściany [cm]	wymagania p.poż.	spełnienie wymagań
31	SW-31	51	REI-60	spełnione
32	SW-32	20	REI-60	spełnione
33	SW-33	16	EI-30	spełnione
34	SW-34	38	EI-30	spełnione
35	SW-35	14	EI-30	spełnione
36	SW-36	51	EI-30	spełnione
37	SW-37	25	EI-30	spełnione
38	SW-38	58	EI-30	spełnione
39	SW-39	35	EI-30	spełnione
40	SW-40	51	REI-120	spełnione
41	SW-41	31	REI-120	spełnione
42	SW-42	14	EI-30	spełnione
43	SW-43	51	EI-30	spełnione

UWAGI

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.

Jednostka projektowa :	Experts Group Dorota Setlak ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chorzów			
Inwestor :	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg			
Temat opracowania :	PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBRZEGU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"			
Obiekt :	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU PRZY UL. 1 MAJA 4			
Temat rysunku :	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA RZUT PIĘTRA II			
Autor opracowania - uprawnienia budowlane :		Podpis :	Data :	Nr rys. :
PROJEKTANT: MGR INŻ. MARTYNA DYKTA nr. upr. SLK/9140/PWBE/20			Styczeń 2021	SSP-04
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MAREK GOŚLAWSKI nr. upr. SLK/8222/PWBE/20			Skala :	
			1:100	