


RZUT  
I PIĘTRA  
SKALA 1:100



LEGENDA  
SYSTEM ODDYMIANIA

- RĘCZNY PRZYCIŚC ODDYMIANIA  
COD CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA  
⬆️ PRZYCIŚC PRZEWIETRZANIA  
Ⓜ️ SŁOWNIK PPOŻ 24V  
Cz.P. CZUJKA POGODOWA (WIATROWO-DESZCZOWA)  
ⓧ PUSZKA INSTALACYJNA POŻAROWA ROZGAŁĘŻNA

LEGENDA:

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- Ⓢ CZUJKA OPTYCZNA  
Ⓜ️ RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY  
Ⓜ️ SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY  
Ⓜ️ ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY 2we/1wy  
Ⓜ️ ELEMENT WIELOWEJŚCIOWY 8we

I PIĘTRO - STAN ISTNIEJĄCY		
nr	pomieszczenie	pow. podłogi [m²]
1.01	komunikacja	42.7
1.02	biuro	13.5
1.03	biuro	21.3
1.04	biuro	18.8
1.05	biuro	18.6
1.06	biuro	11.1
1.07	biuro	12.9
1.08	biuro	19.8

1.09	biuro	21.7
1.10	biuro	11.6
1.11	biuro	21.2
1.12	sala konferencyjna	67.6
1.13	biuro	20.2
1.14	biuro	21.1
1.15	biuro	13.1
1.16	biuro	20.0
1.17	biuro	13.3
1.18	biuro	17.1
1.19	biuro	15.8

1.20	biuro	8.0
1.21	biuro	18.2
1.22	komunikacja	29.9
1.23	WC męskie	8.0
1.24	WC damskie	4.8
1.25	komunikacja	41.3

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD - I PIĘTRO					
lp	symbol	grubość ściany [cm]	wymagania p.poż.	spełnienie wymagań	
19	SW-19	52	REI-60	spełnione	
20	SW-20	34	REI-60	spełnione	
21	SW-21	31	REI-60	spełnione	
22	SW-22	52	EI-30	spełnione	
23	SW-23	14	EI-30	spełnione	
24	SW-24	26	EI-30	spełnione	
25	SW-25	44	EI-30	spełnione	
26	SW-26	52	EI-60	spełnione	
27	SW-27	41	EI-60	spełnione	
28	SW-28	26	EI-30	spełnione	
29	SW-29	52	EI-30	spełnione	
30	SW-30	37	EI-30	spełnione	

UWAGI

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.

Jednostka projektowa :	Experts Group Dorota Setlak ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chorzów		
Inwestor :	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg		
Temat opracowania :	PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBZEGU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"		
Obiekt :	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBZEGU PRZY UL. 1 MAJA 4		
Temat rysunku :	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA RZUT PIĘTRA I		
Autor opracowania - uprawnienia budowlane :		Podpis :	SSP-03
PROJEKTANT: MGR INŻ. MARTYNA DYKTA nr. upr. SLK/9140/PWBE/20		Data : Styczeń 2021	
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MAREK GOSŁAWSKI nr. upr. SLK/R222/PWBE/20		Skala : 1:100	