

01/02	Rozdzienica obiektowa piętra 1 R0-1-1
	Strona tytułowa
02/02	Rozdzienica obiektowa piętra 1 R0-1-1
	Schemat strukturalny

- Układ sieci: TN-S
- Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:
- izolacja podstawowa,
 - obudowy urządzeń.

- Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyłączenie zasilania.

- Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:
- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
 - miejscowe połączenia wyównawcze, ochronne.

UWAGA:

Projektowane obwody zlokalizowane w istniejącej rozdzielnicy obiektowej.

OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:

- 1Q...
2Q...
3Q...
E...
F...
1F...
2F...
3F...
4F...
5F...
F1...
K...
KM...
KT...
KP...
1T...
2T...
3T...
4T...
5T...
6T...

– wyłącznik mocy
– rozłącznik mocy
– rozłącznik główny, izolacyjny
– lampka kontrolna
– podstawa bezpiecznikowa
– rozłącznik bezpiecznikowy
– wyłącznik nadprądowy
– wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym
– wyłącznik silnikowy
– ogranicznik mocy
– wyłącznik różnicowoprądowy
– stycznik instalacyjny
– przełącznik impulsowy
– przełącznik czasowy
– przekładnik pomocniczy
– transformator bezpieczeństwa
– przetwornik prądowy
– prostownik
– falownik
– przekształtnik d.c./a.c.
– przekształtnik a.c./a.c.
- — — — —

obudowa rozdzielnicy
element obcy
(zainstalowany poza rozdzielnicą)

Jednostka projektowa :	Experts Group Doroła Setlak ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chorzów		
Inwestor :	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg		
Temat opracowania :	PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBRZEGU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"		
Obiekt :	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU PRZY UL. 1 MAJA 4		
Temat rysunku :	Rozdzielnica RO-1-1 piętro 1 - schemat strukturalny		
Autor opracowania - uprawnienia budowlane :	Podpis :	Data :	Nr rys. :
PROJEKTANT: INŻ. MARIUSZ KOŚCIORZ nr. upr. 585/01		grudzień 2018	IE-56
SPRAWDZAJĄCY:MGR INŻ. WITOLD PIERZ nr. upr. SLK/0984/PW/OE/05		Skala :	

[illegible]