

Tarnobrzeg, 16.06.2023 r.

OR.2512.9.2023

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmianami) na zadanie pn. „**Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego – system oddymiania, oświetlenie awaryjne**” Powiat Tarnobrzесki zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Prosimy o przysłanie pełnego zestawienia ślusarki aluminiowej i drzwiowej do wymiany. Na projekcie zaznaczono drzwi do wymiany bez podawania szczegółów np. materiału, podziału. Jest to niezbędne w celu wykonania precyzyjnej wyceny.

Odpowiedź:

Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany znajduje się w folderze Projekt wykonawczy system oddymiania - dokumentacja uzupełniająca (drzwi napowietrzające okno oddymiające); znajduje się w 2 plikach

- drzwi i okna

- projekt wykonawczy system oddymiania - dokumentacja uzupełniająca

Drzwi napowietrzające szczegółowo są opisane w pliku drzwi i okna.

Wymiary okna oddymiającego większego:

szerokość- 1400 mm

wysokość- 2 580 mm

z podziałem na 3 takie same skrzydła uchylne, wymiar skrzydeł, szerokość 1 360 mm,

wysokość 810 mm, każde skrzydło podzielone pionowo słupkiem na 3 równe części.

Wymiar okna oddymiającego większego:

szerokość: 800 mm

wysokość: 2 580 mm

z podziałem na 3 takie same skrzydła uchylne, wymiar skrzydeł, szerokość 720 mm, wysokość

800 mm, każde skrzydło podzielone pionowo słupkiem na pół.

W dokumencie Projekt wykonawczy system oddymiania - dokumentacja uzupełniająca rys.

01a (5 szt. okien)

Pytanie Nr 2:

Prosimy o podanie lokalizacji rozdzielni RG

Odpowiedź:

Rozdzielnia znajduje się na parterze (rozdzielania została zamontowana).

Pytanie Nr 3:

Prosimy o określenie ilości kabla YKY 4x35.

Odpowiedź:

Kabel YKY 4x35 został ułożony.

Pytanie Nr 4:

Proszę o podanie typu kabla z przedmiaru/elektryka/silne poz.14: Przewody kabelkowe Cu -24/Al. 40mm² ilość 300m

Odpowiedź:

Typ kabla HDGS 3x1,5 mm²

Pytanie Nr 5:

W przedmiarze brak poz. dotyczącej muf kabel YKY 4x35 1kpl., muf na kablu 5x10 2 kpl. Czy mufy wchodzą w zakres prac?

Odpowiedź:

Mufy zostały zamontowane.

Pytanie Nr 6:

Czy w zakresie prac jest montaż tablicy RPWP? Brak w przedmiarze.

Odpowiedź:

Tablica RPWP została zamontowana.

.....
(podpis przedstawiciela Zamawiającego)