

Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

Tarnobrzeg, 18.07.2023 r.

IF.272.6.3.2023

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmianami) na zadanie pn. **„Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych, pomocniczych oraz komunikacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie”** Powiat Tarnobrzeski zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Czy do sufitu podwieszonego można zastosować płyty z wełny o grubości 12 lub 15 mm bez wzoru Rg 4-16?

Odpowiedź:

Projektant ujednolici opis przyjętego rozwiązania dotyczącego sufitów podwieszanych i zmiana punkt 6.6. nadając mu treść:"

Sufity powieszane

Podwieszane modułowe z możliwością demontażu pojedynczych płyt sufitowych o wymiarach 60x60 cm, sprawiające wrażenie gładkiego, z delikatnym rysunkiem płyt. Rdzeń płyty z wełny szklanej o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta powłoką absorbującą dźwięk i odbijającą światło. Krawędzie płyty pomalowane. Konstrukcja nośna wykonana ze stali ocynkowanej, stanowiąca element systemu dostarczanego przez producenta płyt. Izolacyjność: $D_{n,f,w}=24$ dB, wyznaczone zgodnie z ISO 140-9, obliczone zgodnie z EN ISO 717-1.

Kolorystyka wszystkich sufitów biała lub inna uzgodniona z Inwestorem.

Szczegóły realizacyjne zgodnie z wytycznymi części graficznej opracowania oraz wytycznymi DTR stosowanych materiałów, przy jednoczesnym dochowaniu narzuconego przez producenta reżimu technologicznego.

.....
(podpis przedstawiciela Zamawiającego)