


PROFIL WYKOPU
DLA GAZOCIĄGÓW Z RUR PE
(teren utwardzony)



- 1 – rura gazowa przewodowa z PE
- 2 – drut lokalizacyjny w izolacji DY 1,5mm²
- 3 – tasma ostrzegawcza, żółta z napisem "GAZ"
- 4 – warstwa wyrównawcza piasku – podsypka min 5cm
- 5 – ochronna warstwa piasku – nadsypka min 10cm
- 6 – zasyпка gruntem rodzimym
- 7 – warstwa podbudowy pod kostkę – piaskowo–betonowa min 25cm
- 8 – Nawierzchnia utwardzona – kostka wibroprasowana

UWAGA

- 1. POSZCZEGÓLNE WARSTWY NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ
- 2. MINIMALNA SZEROKOŚĆ WYKOPU S_{min} WYNOSI Dz+0,2m DLA RUR MONTOWANYCH POZA WYKOPEM, MINIMALNA SZEROKOŚĆ WYKOPU S_{min} WYNOSI Dz+0,4m DLA RUR MONTOWANYCH W WYKOPIE LECZ NIE MNIEJ NIŻ 0,5m
- 3. W MIEJSCACH POŁĄCZEŃ WYKONYWANYCH W WYKOPIE, WYKOP NALEŻY POSZEŻYĆ

Jednostka projektująca: Tadeusz Żak ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg fax. (15) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm			Inwestor: Powiat Tarnobrzeski ul. 1 Maja 4 39-400 Tarnobrzeg
Nazwa inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1129R ul. 1 Maja w Nowej Dębie"			Stadium: projekt techniczny
Nazwa rysunku: profil wykopu dla gazociągów z rur PE- teren utwardzony			Data: 01.2024
BRANŻA SANITARNA			Skala:
Projektant:	mgr inż. Barbara Sekulska-Dul upr. nr PDK/0165/POOS/23 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych		-
Sprawdzający:	mgr inż. Dorota Zych upr. nr PDK/0087/POOS/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych		Nr rysunku 8