

Tarnobrzeg, 04.04.2016 r.

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 1+030 - 1+584” Powiat Tarnobrzęski zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

W projekcie zagospodarowania zaznaczono 10 opraw oświetleniowych do wymiany, natomiast w przedmiarze robót uwzględniono montaż 18 słupów i 18 opraw. Ile jest słupów i opraw do wymiany?

Odpowiedź:

Do wymiany jest 18 słupów i 18 opraw oświetleniowych.

Pytanie Nr 2:

W SST pkt. 2.5 określono, iż 7 słupów wykonanych będzie bez fundamentów z częścią podziemną 5m. Czy to nie pomyłka?

Odpowiedź:

To jest pomyłka, nie będzie słupów wkopywanych .

Pytanie Nr 3:

W pkt. 10.9 przedmiaru ujęto montaż napowietrznej linii sterowniczej długości 500m. Nie określono przekroju linii. Nie ma jej również w projekcie zagospodarowania, opisie i SST. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź:

Napowietrzna linia sterownicza zastosowana będzie wzdłuż ulicy Leśnej. Należy użyć linii sterowniczej AsXSn o przekroju 2x25 mm.

Z up. STAROSTY

Krzysztof Pitra
WICESTAROSTA