

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści załączników do Ogłoszenia o przetargu na zadanie: **Renowacja zewnętrznej klatki schodowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) – etap IV** Powiat Tarnobrzесki zgodnie z pkt 7.9. Ogłoszenia o przetargu przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie różnicy w ilościach tralek na projekcie i w przedmiarze. W przedmiarze jest wymieniona ilość tralek 45 sztuk a w projekcie zaznaczono w zakresie zadania 58 sztuk. Ponadto nie uwzględniono w przedmiarze wykonania i montażu nakryw po łuku tylko wszystkie nakrywy potraktowano jako proste.

Odpowiedź:

Ilość tralek należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym – 58 sztuk. W przedmiarze robót jest jedna pozycja dotycząca zarówno nakryw po łuku jak i nakryw prostych.

Z up. STAROSTY
[Podpis]
Starosta Powiatu