Tarnobrzeg, 16.12.2021 r.

IF.272.6.3.2021

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami) na zadanie pn. **„Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Tarnobrzeskiego”** Powiat Tarnobrzeski zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w wycenie robót na zadaniu dotyczącym Rozbudowy drogi powiatowej łączącej drogę krajową Nr 9 z miejscowością Dąbrowica należy uwzględnić wykonanie rowu krytego (wpust W1 – studnia D11) na odc. km 0+383 do 0+663 (strona lewa). Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości, średnicy rurociągu oraz ilości i średnicy studni rewizyjnych.

Odpowiedź:
Do wykonania są dwa odcinki rowu krytego Dn300 – od km 0+363 do 0+645 (Odcinek W1 – D11) oraz od ~0+775 do 0+951 (odcinek S1 – W2) o łącznej długości 461 m (Rysunki 2.1 i 2.2 oraz profilowe 3.1 i 3.2). Łączna ilość studni rewizyjnych 12 (W1 – D11) + 6 (S1 – S6). Zamawiający dopuszcza zabudowę studni systemowych z tworzyw sztucznych (z kinetą przepływową Dn300 (preferowana średnica Dn630) lub betonowych Dn1000.
W załączeniu skorygowany przedmiar na rów kryty (element 12.1) oraz studnie ściekowe z przykanalikami (element 12.2).

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.
Aktualny termin składania ofert to **28 grudzień 2021 r.** godz. **09:00**,
Aktualny termin otwarcia ofert to **28 grudzień 2021 r.** godz. **11:00**.

Jerzy Zbigniew Sudoł

Elektronicznie podpisany przez Jerzy Zbigniew Sudoł
Data: 2021.12.16 12:39:17 +01'00'