



USŁUGI KOMINIARSKIE

Marek Tykierka

39-400 Tarnobrzeg, ul. Piekarska 2

Zezwolenie nr 6687 - cały kraj,

NIP 867-123-31-90 REGON

830362396

tel. 15 823 55 43, 602 648 950

Łonzyce dnia *20 05 2021* r.

OPINIA NR *61/05/2021*

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku:

położonym w *Łonzyce* przy ul. *M. Listopada*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych przez:

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego:

w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
- ~~2. Ustalenia prawidłowego połączenia.~~
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania.~~

W związku z powyższym stwierdza się, co następuje:

Dla poprawienia wentylacji 'pom. kotłowni', proponuję po odczyszczeniu i nakładnięciu przewodów wentylacyjnych z pom. nad kotłownią. W tym pomieszczeniu w porostawionej wentylacji 'komputerskiej' wentylator wyciągający ok 300 m³/h powietrza do rury dachowej. Wobec tego podstawa do kotłowni.

Opinię sporządzono w oparciu o: 1/ ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); 2/ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. Zm.); 3/ rozporządzenia MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) oraz inne związane z nimi przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Opinię sporządzono w *Łonzyce* egz. 1 egz. dla *ustęgi*

Potwierdzenie odbioru opinii:

data

podpis

OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominarski)

USŁUGI KOMINIARSKIE
MISTRZ KOMINIARSKI
Marek Tykierka Nr upr. 37878/06
WŁAŚCICIEL tel. 602 648 950

005'uk do pom.
 ned kotlowe.

po udeinieniu
 pashere i pom
 kotlowe.

20 montsue
 wady kator
 04 04 00 or 200a 1/4
 pashere i kotlowe