




PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4

WZ.5595.154.2021



POSTANOWIENIE

Na podstawie art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.) oraz §2 ust.2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej modernizowanej kotłowni gazowej o mocy około 670 kW zlokalizowanej w budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach przy ul. 11 Listopada 12” opracowanej w lipcu 2021 r. przez rzeczoznawców: budowlanego – Pana Tadeusza Dusaka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – Pana Łukasza Serafina; obejmującej następujące wskazania w zakresie przepisów techniczno-budowlanych:

- wydzielenie pomieszczenia kotłowni ścianami i stropem o klasie REI120 odporności ogniowej jako odrębnej strefy pożarowej,
- wyposażenie kotłowni gazowej w system detekcji gazu,
- wyposażenie kotłowni w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natężeniu oświetlenia do co najmniej 5 lx,
- wyposażenie kotłowni w ponadnormatywną ilość środka gaśniczego zgromadzonego w gaśnicach o co najmniej 100% od ilości wymaganej,

w związku z:

- lokalizacją kotłowni gazowej o gęstości względnej mniejszej niż 1, o mocy około 670 kW na poziomie kondygnacji podziemnej, co narusza postanowienia §176 ust.1 rozporządzenia MI oraz normy PN-B 02431-1 „Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania”,

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w „Ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej modernizowanej kotłowni gazowej o mocy około 670 kW zlokalizowanej w budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach przy ul. 11 Listopada 12”, tzn. w sposób inny niż określono w §176 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w normie PN-B 02431-1 „Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania”.

UZASADNIENIE

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu zwróciło się z wnioskiem o wydanie postanowienia dotyczącego wyrażenia zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – odpowiednio do wskazań ekspertyzy technicznej.

Jak wskazano w „ekspertyzie”, z uwagi na istniejące uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane obiektu nie ma możliwości spełnienia wszystkich aktualnie obowiązujących wymagań. Z tego względu zachodzi konieczność zastosowania rozwiązań zamiennych. Rozpatrywana strefa pożarowa ma powierzchnię 31,35 m², zawiera pomieszczenie kotłowni i zakwalifikowana została do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m². Budynek posiada pięć kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną, na której zlokalizowana jest kotłownia.

Mając na uwadze wskazania ekspertyzy technicznej uznano, iż pomimo występowania ww. nieprawidłowości nie nastąpi pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej,

Stosownie do wskazań zawartych w ekspertyzie technicznej przy zajmowaniu stanowiska uwzględniono, że:

- zapewniono natychmiastowe wykrycie awarii instalacji oraz urządzeń gazowych w pomieszczeniu kotłowni,
- dla kotłowni zapewniono okna o powierzchni nie mniejszej niż 1:15 w stosunku do powierzchni podłogi, z zapewnieniem możliwości otwierania co najmniej 50% ich powierzchni,
- zapewniono klasę EI120 odporności ogniowej dla przepustów instalacyjnych przechodzących przez ściany strefy pożarowej kotłowni,
- dla kotłowni zapewniono drzwi o szerokości co najmniej 0,9 m, które są otwierane na zewnątrz pomieszczenia kotłowni, wyposażone w dźwignię antypaniczną i prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku,
- pomieszczenie kotłowni wyposażono w oświetlenie o stopniu ochrony nie niższym niż IP65,
- budynek wyposażony jest w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- dla budynku zapewniono drogę pożarową oraz przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ul. Podchorążych 38 wniesione za pośrednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Załącznik 1: Ekspertyza techniczna.

Otrzymują:

- 1) Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
- 2) aa.

Do wiadomości:

- 1) KM PSP Tarnobrzeg

PODKARPACKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
nadbryg. Andrzej BABIEC