



PARTER - STANISŁAWIACY		
nr	pomieszczenie	pow. podłoj [m²]
0.01	kuchnia	52.2
0.02	łazienka	6.4
0.03	serwisownia	9.3
0.04	biuro	11.6
0.05	biuro	10.2
0.06	biuro	19.1
0.07	biuro	21.6
0.08	biuro	11.2
0.09	pom. mieszkalne	27.1

0.10	kuchnia	6.7
0.11	biuro	18.7
0.12	biuro	17.2
0.13	biuro	9.5
0.14	biuro	20.8
0.15	WC męskie	7.5
0.16	WC damskie	4.3
0.17	kasa	14.1
0.18	biuro	21.1
0.19	biuro	16.5
0.20	biuro	17.5

0.21	biuro	8.2
0.22	pom. pomocnicze	7.2
0.23	kuchnia	41.4
0.24	biuro	11.1
0.25	biuro	21.7
0.26	biuro	10.2
0.27	biuro	9.0
0.28	biuro	11.4
0.29	biuro	11.4
0.30	portfelant	9.4

ZESTAWIENIE PRZEGROD - PARTER				
lp	symbol	grubość ściany [cm]	wymaganie p.poż.	spełnienie
8	SW-8	32	REI-60	spełnione
9	SW-9	38	REI-60	spełnione
10	SW-10	51	REI-60	spełnione
11	SW-11	51	REI-120	spełnione
12	SW-12	51	REI-30	spełnione
13	SW-13	30	EI-30	spełnione
14	SW-14	14	EI-30	spełnione
15	SW-15	49	REI-120	spełnione
16	SW-16	38	EI-30	spełnione
17	SW-17	51	REI-120	spełnione
18	SW-18	11	EI-30	spełnione

- LEGENDA
- SYMBOL ODDZIAŁU
- REZYN PRZECISK ODDZIAŁU
 - CENRALA SYSTEMU ODDZIAŁU
 - PRZECISK PRZEMIERZANIA
 - CZUŁKA OPTYCZNA
 - SIŁOWNIK PRZÓZ 24V
 - CZUŁKA PODCIŚNIOWA (WARTOŚĆ-DESYGNOWA)

- LEGENDA:
- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
- CENRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
 - CZUŁKA OPTYCZNA
 - REZYN OSTRZEŻENIA POŻAROWEGO
 - SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY
 - ELEMENT KONTROLNO-STERYLACJI 2w/1w
 - ELEMENT WIELOWIEŚCOWY 8w

OPISZ WYKONANIE OCHRONY WŁAZNIE Z PRZESTRZENIA NAD INSTALACJĄ BEZPIECZYSTWA W KORYNIE NIE Należy podawać kłopot (Głęb. ze kłopotem na odporność ochronną CO Należy 90 mm)

Jednostka projektowa :		Experts Group Dorota Setaik	
Investor :		Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu	
Temat opracowania :		ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chorzów	
Objekt :		PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBZRZEGU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAN BEZPIECZYSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"	
Temat rysunku :		STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBZRZEGU PRZY UL. 1 MAJA 4	
Autor opracowania - uprawnienia budowlane :		SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU I ODDZIAŁY RZUT PARTERU	
Projektant :		Podpis :	
Sprawdzający MGR INŻ. WITOLD PIETRZ		Grudzień 2018	
SEK.0984.PW.0105		Skala :	
nr upr.		1:100	
		SSP-02	