



II PIĘTRO - STAN ISTNIEJĄCY		
nr	pomieszczenie	pow. podłogi [m ²]
2.01	kuchnia	42,3
2.02	biuro	14,1
2.03	biuro	20,0
2.04	biuro	17,1
2.05	biuro	15,6
2.06	biuro	8,7
2.07	biuro	10,7
2.08	biuro	41,0
2.09	biuro	19,8

2.10	biuro	24,3
2.11	biuro	19,1
2.12	biuro	11,6
2.13	biuro	34,8
2.14	biuro	20,7
2.15	biuro	20,0
2.16	biuro	21,6
2.17	biuro	19,9
2.18	biuro	11,2
2.19	kuchnia	27,2
2.20	biuro	13,2

2.21	biuro	16,7
2.22	biuro	24,4
2.23	biuro	20,8
2.24	WC damskie	8,4
2.25	WC męskie	4,8

ZESTAWIENIE PRZEGROD - II PIĘTRO					
lp	symbol	grubość ściany [cm]	wyróżnienia p.poj.	spełnienie wymagan	spełnienie
31	SW-31	51	RE-60	spełnione	spełnione
32	SW-32	20	RE-60	spełnione	spełnione
33	SW-33	16	EI-30	spełnione	spełnione
34	SW-34	38	EI-30	spełnione	spełnione
35	SW-35	14	EI-30	spełnione	spełnione
36	SW-36	51	EI-30	spełnione	spełnione
37	SW-37	25	EI-30	spełnione	spełnione
38	SW-38	58	EI-30	spełnione	spełnione
39	SW-39	35	EI-30	spełnione	spełnione
40	SW-40	51	RE-120	spełnione	spełnione
41	SW-41	31	RE-120	spełnione	spełnione
42	SW-42	14	EI-30	spełnione	spełnione
43	SW-43	51	EI-30	spełnione	spełnione

- LEGENDA
- SYSTEM ODDYMANIA
- REZĄCY PRZECISK ODDYMANIA
 - CENTRALA SYSTEMU ODDYMANIA
 - PRZECISK PRZEWIERZANIA
 - CZUŁKA OPTYCZNA
 - SŁOWNIK PROZ 24V
 - CZUŁKA POCISKOWA (NAIROWO-DESCIZOWA)
- LEGENDA:
- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
 - CZUŁKA OPTYCZNA
 - REZĄCY OSTRZEGACZ POŻAROWY
 - SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY
 - ELEMENT KONTROLNO-STERYLUJĄCY 2w/1w
 - ELEMENT WIELOWŁOŚCIOWY 8w
- OPISZ NIEWYMAGUJĄCY OCHRONY WŁĄCZENIE Z PRZESTRZENIA NAD SYSTEMEM PROJEKCYJNYM, W KOTRYM NIE NALEŻY PRZEMOUDI KABEL (CHIBA, ZE KABEL NA ODPORNOŚĆ OGNIAWĄ CO NAIWIEJ 90 MIN)

Jednostka projektowa :	Experts Group Dorota Sełtak ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chorzów
Investor :	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg
Temat opracowania :	PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBZREGU DO WYMAGAŃ POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"
Objekt :	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBZREGU PRZY UL. 1 MAJA 4
Temat rysunku :	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMANIA RZUT PIĘTRO II
Autor opracowania - uprawnienia budowlane :	Podpis : Data : Grudzień 2018
PROJEKTANT :	INŻ. MARIUSZ KOSIŃSKI nr. upr. 585/01
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. WITOLD PIETRZAK nr. upr. 585/01	Skala : 1:100
SEKCYJNY PRZECISK	SSP-04