



SP 4, PM, $2\,000 < Q_D \leq 4\,000$ MJ/m²
pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi

pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi

III. PIĘTRO - STAN ISTNIEJĄCY		
nr	ponieszczenie	pow. podłóg [m ²]
3.01	komunikacja	99.0
3.02	archiwum	35.3
3.03	archiwum	24.3
3.04	archiwum	21.4
3.05	archiwum	17.8
3.06	archiwum	20.1

3.07	archivium	16.2
3.08	schowek	1.7
3.09	archivium	21.8
3.10	archivium	19.9
3.11	archivium	19.0
3.12	archivium	18.9

Ip	symbol	grubość ściany (cm)	wymagania p.pocz.	specyfikacja wymiarów
44	SW-44	51	REI-60	specplenne
45	SW-45	30	REI-60	specplenne
46	SW-46	42	REI-60	specplenne
47	SW-47	16	EI-30	specplenne

Jednostka projektowa:	Experts Group Dorota Siatk ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chojzów		
Investor:	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Majowa 4 39-400 Tarnobrzeg		
Temat opracowania:	PROJEKT REMONTU I PRZEDYJMUJĄCEM CELEM DOSTOSOWANIA BUDYDKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBZREGU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 MAJOWA 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"		
Obiekt:	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBZREGU PRZY UL. 1 MAJOWA 4		
Temat rysunku:	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA RZULT PIĘTRO III		
Autor opracowania - uprawnienia budowlane:		Podpis:	Data:
PROJEKTANT:	INZ. MARCUSZ KOSIŃCZAK in. upr. 585.01		Grudzień 2018
STRWAJĄCY: MGR INZ. WITOLD PIETRZAK in. upr. 516.044.1705.05			Skala: 1:100
		SSP-05	