

Uczestnicy Postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami) na zadanie pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 w miejscowości Alfredówka”** Powiat Tarnobrzeski zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Proszę o doprecyzowanie funkcji, jaką ma pełnić przepust pokazany na planie sytuacyjnym w P.F.U. – w km 11+555. W czasie wizji lokalnej ustalono:

- istniejący przepust działa na zasadzie syfonu i jest posadowiony pod dnem rzeki Dęby,
- z planu sytuacyjnego wynika, że zakładany przepust ma służyć zrzutowi wody z rowy przydrożnego do rzeki Dęby.

Doprecyzowanie funkcji jaką ma pełnić przepust jest niezbędne do prawidłowej wyceny przebudowy istniejącego przepustu.

Odpowiedź:

Wszystkie przepusty znajdujące się w ciągu drogi powiatowej nr 1114R relacji Stale do drogi nr 9 w tym przepust w km 11+555 służą połączeniu istniejących rowów melioracyjnych (dz. nr ewid. 911, 914 obręb Tarnowska Wola, Gmina Nowa Dęba) z kanałem Dęba. Należy je zaprojektować a następnie wykonać w parametrach średnicy istniejących przepustów, dodatkowo wyposażonych w kalpy zwrotne od strony w/w rowów. Ponadto nadmieniamy, iż przedmiotowy przepust został uszkodzony w wyniku powodzi w 2010 r. i rzędna jego wylotu jest niezgodna z docelowymi założeniami projektowymi.