

Powiat Tarnobrzeski  
ul. 1 Maja 4  
39-400 Tarnobrzeg

Tarnobrzeg, 28.04.2023 r.

IF.272.4.2.2023

## Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmianami) na zadanie pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 w miejscowości Alfredówka”** Powiat Tarnobrzeski zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie Nr 1:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie elementów odwodnienia drogi poprzez zastosowanie wpustu i przykanalika odprowadzającego wodę bezpośrednio do rowu przydrożnego, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami?

### **Odpowiedź:**

**Tak.**

### **Pytanie Nr 2:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z części wpustów ulicznych? Ich ilość i odległości między wpustami umożliwiają częściowe ograniczenie ilości wykonania robót.

### **Odpowiedź:**

**Tak, przy zachowaniu zgodności z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.**

### **Pytanie Nr 2:**

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne umożliwiające odwodnienie drogi poprzez nadanie spadku poprzecznego jezdni jednostronnego na odcinkach prostych drogi oraz ewentualny montaż wpustu i przykanalika na tukach, na których spadek będzie odwrócony?

### **Odpowiedź:**

**Tak, przy zachowaniu zgodności z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.**

.....  
(podpis przedstawiciela Zamawiającego)