

Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

Tarnobrzeg, 06.10.2023 r.

IF.272.9.2.2023

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami) na zadanie pn. „**Wymiana dźwigu osobowego w budynku CWiRS w Gorzycach**” Powiat Tarnobrzeski zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Zgodnie z zapisami SWZ, termin wykonania zamówienia wynosi tylko 45 dni. Termin ten jest zdecydowanie za krótki dla dokonania dostawy, montażu i odbiorów technicznych dźwigu osobowego. Potwierdzeniem jest fakt, iż Urząd Dozoru Technicznego ustawowo ma 30 dni na wykonanie badań dźwigu. Wnosimy o wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 100dni.

Odpowiedź:

Termin wykonania zamówienia został wydłużony do 100 dni od podpisania umowy.

.....
(podpis przedstawiciela Zamawiającego)