

## Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami) na zadanie pn. „**Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1A w Nowej Dębie**” Powiat Tarnobrzeski zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie Nr 1:**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o „Opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego określającą warunki gruntowo-wodne. Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ul. M. C. Skłodowskiej – działka nr ewid. 159/2. GEOPRESS usługi Geologiczne, ul. Sobieskiego 8, 38-500 Sanok”, przywołaną w projekcie konstrukcji.

### **Odpowiedź:**

**W załączeniu przedkładamy opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego.**

### **Pytanie Nr 2:**

Prosimy o wyjaśnienie czy zamówienie obejmuje likwidację kanalizacji deszczowej kolidującej z planowaną rozbudową. Brak w przedmiarach.

### **Odpowiedź:**

**Wszystkie kolidujące z planowaną rozbudową fragmenty kanalizacji deszczowej, pokazane na planszy zbiorczej uzbrojenia terenu należy zlikwidować a wycenę tych robót należy wykonać na podstawie kalkulacji własnej.**

### **Pytanie Nr 3:**

Prosimy o wyjaśnienie czy zamówienie obejmuje likwidację lamp oświetlenia zewnętrznego. Brak w przedmiarach.

### **Odpowiedź:**

**Wszystkie kolidujące z planowaną rozbudową lampy oświetlenia zewnętrznego należy zlikwidować a wycenę tych robót należy wykonać na podstawie kalkulacji własnej.**

**Pytanie Nr 4:**

Prosimy o wyjaśnienie czy zamówienie obejmuje wycinkę drzew kolidujących z planowaną rozbudową. Jeśli tak, prosimy o informację po czyjej stronie będą koszty administracyjne wycinki drzew.

**Odpowiedź:**

**Wycinka drzew będzie po stronie inwestora.**

**Pytanie Nr 5:**

W przedmiarze robót ujęto pozycję „Demontaż podpór tymczasowych podtrzymujących rurociągi c.o. i c.w. z jednoczesnym podwieszeniem rurociągów do stropu piwnicy” sugerujący pozostawienie sieci w bieżącej lokalizacji. Na rysunku „PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA TERENU” ww. sieci oznaczono jako przeznaczone do likwidacji. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

**Istniejąca sieć c.o. ma pozostać czynna w czasie wykonywania robót budowlanych tego etapu. Ta sieć zasila w ciepło i c.w.u. istniejący budynek.**

**Pytanie Nr 6:**

Prosimy o wyjaśnienie czy zamówienie obejmuje demontaż istniejącej elewacji od strony rozbudowy?

**Odpowiedź:**

**Aby prawidłowo wykonać połączenie budynku istniejącego z projektowaną rozbudową należy z elewacji, które są na styku obu budynków, usunąć elementy elewacyjne związane z dociepleniem ścian i tynków zewnętrznych.**

**Pytanie Nr 7:**

Prosimy o potwierdzenie, że wjazd dla karetek od strony planowanej rozbudowy zostanie wyłączony z użytkowania na czas prowadzenie prac.

**Odpowiedź:**

**Wjazd dla karetek musi pozostać czynny w czasie wykonywania prac budowlanych.**

**Pytanie Nr 8:**

Prosimy o wyjaśnienie czy z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo okien sal operacyjnych z placem budowy Zamawiający zamierza ograniczyć godziny wykonywania prac powodujący znaczny hałas.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający liczy się z faktem, że będzie znaczny hałas w czasie wykonywania prac, nie przewiduje się jednak większych ograniczeń wykonywania prac. Roboty budowlane powodujące znaczny hałas mają być jednak zgłaszane do Szpitala Powiatowego w celu uzgodnienia najlepszego czasu ich wykonania lub przełożenia terminu zabiegów, jeżeli okaże się to niezbędnie konieczne.**

**Jerzy Sudol**

**Starosta Tarnobrzeski**