

Powiat Tarnobrzесki
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

Tarnobrzeg, 14.03.2024 r.

IF.272.2.11.2024

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami) na zadanie pn. „**Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1A w Nowej Dębie**” Powiat Tarnobrzесki zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Prosimy o informację z jakiego materiału wykonana jest ława fundamentowa istniejącego budynku.

Odpowiedź:

Ława fundamentowa istniejącego budynku wykonana jest z konstrukcji żelbetowej.

Pytanie Nr 2:

Prosimy o informację jaka jest głębokość posadowienia sąsiedniego budynku.

Odpowiedź:

Głębokość posadowienia budynku w części podpiwniczonej wynosi ok. 2,8 metra, natomiast w części Łącznika 1,4 m poniżej terenu.

Jerzy Sudol

Starosta Tarnobrzесki