

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami) na zadanie pn. „**Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R**” Powiat Tarnobrzeski zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania dotyczą przebudowy drogi powiatowej nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 w miejscowości Stale (Siedlisko).

Pytanie Nr 1:

Prosimy o dołączenie rysunku poglądowego wiaty przystankowej lub określenie parametrów, jakie musi spełniać dana wiata.

Odpowiedź:

Należy zastosować wiatę o ściankach wykonanych z poliwęglanu. Wiata musi być wyposażona w ławkę. Parametry wiaty:

- **minimalna długość: 4 m,**
- **minimalna szerokość (głębokość): 1,3 m,**
- **minimalna wysokość: 2,2 m.**

Poniżej przykładowa wiata:



Pytanie Nr 2:

Pozycja przedmiarowa nr 8 d.1.4 oraz 17 d.1.5. Prosimy o określenie jaką grubość podbudowy z kruszywa przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Dla pozycji 8.d.14. należy przyjąć grubość podbudowy 10 cm wg. rysunku A_B_1.

Dla pozycji 17.d.15. należy przyjąć grubość podbudowy 10 cm wg. rysunku A_B_3.

Jerzy Sudol

Starosta Tarnobrzegi