


RZUT I PIĘTRA
- **WENTYLACJA MECHANICZNA**
SKALA 1:50




Schemat nr. 1:
Montaż nawietrzaka podokiennego



UWAGA:

1. Przed montażem wentylatorów wyciągowych w kanałach wentylacji grawitacyjnej konieczne należy wykonać czyszczenie i udrożnienie wszystkich kanałów oraz ich ewentualne naprawy.
2. W przypadku niezgodności projektu z istniejącymi kanałami wentylacyjnymi należy dokonać korekty połączeń do tych kanałów w uzgodnieniu z mistrzem kominiarskim.
3. Podane rodzaje wentylatorów są typami przykładowymi, można zastosować inne równoważne.



- kratka wentylacji grawitacyjnej w drzwiach

<p align="center">AM-PROJEKT inż. Anna Mianowska 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 26/25</p>				
<p>NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Modernizacja i mieszczących mieszkalnych, sanitarnych, pomocniczych oraz komunikacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej położonego w Nowej Dębce, przy ul. Jana Pawła II 7</p>				
<p>INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JANA PAWŁA II 7, 39-460 NOWA DĘBA</p>				
<p>NAZWA RYSUNKU Rzut I-go piętra - Instalacja wentylacji mechanicznej</p>				
<p>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</p>	<p>IMIĘ I NAZWISKO</p>	<p>WYŚWIADCZENIE NR UPR. BUDOWLANYCH</p>	<p>SPECYJALNOŚĆ do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności Instalacyjnej bez ograniczeń</p>	<p>PODPIS</p>
<p>PROJEKTOWAŁA</p>	<p>inż. Anna Mianowska</p>	<p>PKD0237/PWOS/12</p>	<p>1:50</p>	<p>20.02.22r.</p>
<p>Faza PB</p>	<p>Branża Sanitarna</p>	<p>Skala</p>	<p>Data</p>	<p>Nr rys. WE2</p>