

Powiat Tarnobrzесki
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

Tarnobrzeg, 10.05.2024 r.

GG.IVa.6832.1.10.38.2.2023

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami) na zadanie pn. **Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych o nawierzchniach tłuczniowych i gruntowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski”** Powiat Tarnobrzесki zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Zgodnie z projektem do wykonania jest warstwa podbudowy- stabilizacja $R_m=1,5-2,5\text{MPa}$ natomiast wg Specyfikacji D-04.05.01a warstwa podbudowy ma być wykonana z mieszanki kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu związanego hydraulicznie cementem. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy ze stabilizacji o wytrzymałości $R_m=1,5-2,5\text{MPa}$?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy ze stabilizacji o wytrzymałości $R_m=1,5-2,5\text{MPa}$.

Paweł Bartoszek

Starosta Tarnobrzесki