

Powiat Tarnobrzесki
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

Tarnobrzeg, 14.05.2024 r.

IF.272.6.3.2024

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami) na zadanie pn. „**Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych, pomocniczych oraz komunikacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie – II etap**” Powiat Tarnobrzесki zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

W przedmiarze robót ujęto 2 szt. nawietrzaków podokiennych z grzanką NOGS-15017, wg. projektu techn. powinno ich być 5 szt.?

Odpowiedź:

Nawietrzaki podokienne należy wykonać zgodnie z projektem technicznym - 5 kpl.

Pytanie Nr 2:

W przedmiarze robót brak jest montażu wentylatorów łazienkowych, wg. projektu techn. powinno być zamontowane - 23 szt.

Odpowiedź:

Wentylatory należy zamontować w ilości zgodnej z projektem technicznym - 23 kpl. wraz z zasilaniem, wszelkimi robotami towarzyszącymi, budowlanymi i uzupełniającymi.

Pytanie Nr 3:

W przedmiarze poz. 72 - „Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych” Kpl.- 1, brak szczegółowych obmiarów. W opisie PT jest zapis „Instalacja wentylacji jest niesprawna, w pomieszczeniach sanitarnych wentylacja ta jest nieskuteczna” Czy Inwestor przewiduje wykonanie nowych przewodów wentylacji jeśli tak to w jakiej ilości (mb).

Odpowiedź:

Pozycja 72 przedmiaru robót dotyczy kanałów wentylacji grawitacyjnej – kominów. Należy sprawdzić ich drożność, oczyścić, uszczelnić, ewentualnie odgruzować i otrzymać pozytywny protokół kominiarski na ich eksploatację.

Z poważaniem

Paweł Bartoszek

Starosta Tarnobrzесki