

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami) na zadanie pn. „**Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych, pomocniczych oraz komunikacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie – II etap**” Powiat Tarnobrzeski zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Czy zamawiający przewiduje wymianę Lamp oświetleniowych w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu.

Odpowiedź:

W pomieszczeniach remontowanych należy wymienić lampy oświetleniowe.

Pytanie Nr 2:

W przedmiarze ujęto demontaż wanny 4szt ale nie ma zakupu i montażu nowych.

Pytanie Nr 3:

W planowanych do remontu łazienkach ogólnodostępnych jest 4 pryszniczycy po 1 w każdej w przedmiarach ujęto zakup 3 szt.

Odpowiedź na pytania nr 2 i 3:

W ramach przedmiotowego zadania w łazienkach w budynku DPS należy zainstalować następujące urządzenia i elementy łazienkowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych:

1. Łazienka ogólnodostępna I piętro:

- 2 kpl. pryszniczycy bez barier architektonicznych (bez brodzików) - brodzik w formie zaniżenia z płytek z kompletnym odwodnieniem liniowym, kompletne baterie pryszniczycy o podwyższonym standardzie w wykonaniu specjalnym,
- 1kpl. kompletna wanna z zabudowanymi uchwytami do podciągania wraz z kompletną baterią wannową o podwyższonym standardzie w wykonaniu specjalnym, kompletny syfon odpływowy,
- 1 kpl. - miska ustępowa kompletna na stelażu wraz z przyciskiem i deską antybakteryjną wolno opadającą z twardego PE i kompletnym stelażem,
- 1 kpl. umywalka kompletna "50" z półpostumentem i syfonem,
- 1 kpl. bateria umywalkowa w wykonaniu specjalnym.

2. Łazienka ogólnodostępna II piętro:

- 2 kpl. pryszniczycy bez barier architektonicznych (bez brodzików) - brodzik w formie zaniżenia z płytek z kompletnym odwodnieniem liniowym, kompletne baterie pryszniczycy o podwyższonym standardzie w wykonaniu specjalnym,

- 1 kpl. kompletna wanna z zabudowanymi uchwytemi do podciągania wraz z kompletną baterią wannową o podwyższonym standardzie w wykonaniu specjalnym, kompletny syfon odpływowy,
- 1 kpl. - miska ustępowa kompletna na stelażu wraz z przyciskiem i deską antybakteryjną wolno opadającą z twardego PE, i kompletnym stelażem,
- 1 kpl. umywalka kompletna "50" z półpostumentem i syfonem,
- 1 kpl. bateria umywalkowa w wykonaniu specjalnym.

3. Łazienka ogólnodostępna II piętro:

- 3 kpl. prysznice bez barier architektonicznych (bez brodzików) - brodzik w formie zniżenia z płytek z kompletnym odwodnieniem liniowym, kompletne baterie prysznicowe o podwyższonym standardzie w wykonaniu specjalnym,
- 1 kpl. - miska ustępowa kompletna na stelażu wraz z przyciskiem i deską antybakteryjną wolno opadającą z twardego PE, i kompletnym stelażem,
- 1 kpl. umywalka kompletna "50" z półpostumentem i syfonem,
- 1 kpl. bateria umywalkowa w wykonaniu specjalnym.

Do powyższego montażu urządzeń należy przewidzieć niezbędne roboty towarzyszące, wykończeniowe i uzupełniające.

Z poważaniem

Paweł Bartoszek

Starosta Tarnobrzeski